


Габариты шкафа: 1800x800x450
вес 130кг.



"Комплект расширителей выводов автоматического выключателя для подключения кабеля питания 4*120 (2)"

"Минимальный радиус загиба многожильной медной жилы $7,5 \cdot D_n$, где D_n внешний диаметр жилы"

Габариты Автоматического выключателя: 266x178x150, масса 6,8кг.

Габариты Устройства плавного пуска: 565x290x245, масса 25кг.

Габариты Магнитного пускателя: 220x200x240, масса 8,85кг.

"Шина для подключения отходящего кабеля 4*120 (2)"

"KM1"

"УПП"


"QF1"

PEN

"Зажим для заземления"

"Зажимы для крепления кабеля"

* Расположение оборудования может измениться при производстве шкафа



Изм. № инв. №
Подл. и дата
Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Нач. отдела			Шкотских Р.А.	<i>[Signature]</i>	12.2022
Инженер			Лоншаков А.А.	<i>[Signature]</i>	12.2022

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Сборочный чертеж ЩУН

ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"